


Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа г.п. Чегем» Чегемского муниципального района

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК МКУ ДО «СШ
г.п. Чегем» Чегемского
муниципального района

 Н.Х. Шогенов
« 31 » 01 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ ДО «СШ г.п.
г.п. Чегем» Чегемского
муниципального района

 Х.Х. Одижев
« 31 » 01 2024г.

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в спортивном зале

В соответствии с ППБ-01-93(ПП РФ от 24.10.2022№1885), ППБ 101-89(ПП РФ от 16.09.2020г. №1479) тренеры-преподаватели МКУ ДО «СШ г.п. Чегем» Чегемского муниципального района, учащиеся и обслуживающий персонал обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в спортивном зале несет тренер-преподаватель, который проводит там занятия и который приказом директора назначен ответственным за пожарную безопасность в спортивном зале.

В спортивном зале **запрещается:**

- производить перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;
- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах;
- применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги; -
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры, кинопроекторы, диапроекторы и др.;

- включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

В спортивном зале следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса оборудования. Хранение в спортивном зале учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами не допускается.

1. Требования безопасности перед началом работы .

1.1. Подготовить к работе необходимое оборудование и проверить его исправность.

1.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.

2. Требования безопасности во время работы.

2.1. Спортивный зал запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам.

2.2. Пребывание учащихся в спортивном зале разрешается только в присутствии тренера-преподавателя.

2.3. Запрещается применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

2.4. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы; не пользоваться приборами с открытой спиралью.

2.5. В спортивном зале запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- пользоваться поврежденными розетками, осветительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

- завязывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники;

- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

- снимать стеклянные колпаки со светильников.

2.6 По окончании занятий тренер-преподаватель должен тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки, обесточить сеть и закрыть помещение.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

3.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреваний, появлении искрения и т.д.), немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.

3.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону (4-14-91, 01, 101) и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком.

3.3. При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации спортивной школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4. Требования безопасности по окончании работы.

4.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.

4.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в шкафы или комнату хранения.

Расстановка оборудования в спортивном зале не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

Спортивный зал обязательно должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения.

Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТа 12.4.009-83:

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами в специальные тумбы или на пожарные стенды.

Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение попаданием на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Для ревизии, ремонта или замены нельзя отправлять все огнетушители сразу.

Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется ответственным лицом, назначенный директором МКУ ДО СШ Чегемского муниципального района.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

Заместитель директора по безопасности
МКУ ДО «СШ г.п. Чегем»
Чегемского района



З.М. Шогенова